

Прокуратура разъясняет: новые правила по установке шлагбаумов во дворах жилых домов

Запрет

шлагбауму:

Новые правила пожарной безопасности предписывают держать проезд пожарной техники к домам полностью свободным. Под запрет попали не только механические ограничители въезда, столбики, шлагбаумы, блокираторы парковок, но даже и зеленые насаждения.

С 1 января вступили в силу **новые противопожарные правила**, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», согласно которым с начала 2021 года шлагбаумы, рамки, сдвижные ворота определенных конструкций, **мешающие въезду пожарной техники во дворы домов**, окажутся вне закона и будут подлежать либо переоборудованию, либо демонтажу.

Требование к шлагбауму согласно п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» не допускается перекрывать проезд для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности.

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать **автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах**, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. **Допускается ручное открывание** при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

В новых же правилах противопожарного режима **нет прямого запрета на установку шлагбаумов**, но есть четко прописанное требование к таким ограничителям - они должны незамедлительно открываться при подъезде пожарной и аварийной техники.

Если шлагбаум не будут автоматически разблокироваться и открываться при подъезде пожарной техники, правонарушителей данных противопожарных требований будут привлекать к **административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ**.